



Isometrie

In wasserberührenden Bereichen: Ausschließlich nur Klebearke verwenden!

Schweißtechnische Angaben		
Schweißverfahren	Werkstatt	Baustelle
MAG	MIG	
Bewertungsgruppen nach DIN EN 25817	C	C
Zusatzwerkstoff	G3 Si 1	1.4430
Grundwerkstoff	S2365.R202	1.4301 1.4404
Nahform	II ✓	II ✓

Projekt

Industrieabwasserbehandlung
Schlossbrauerei Fuchsberg
Q max. = 5.0 l/s = 18.0 m³/h

Bauherr

Schlossbrauerei Fuchsberg
Am Bierbrunnen 1
92552 Teunz

Plan

Isometrie Pumpenraum- / Siebraum - Verrohrung
Maßstab: 1:20 Format: A0 Plan-Nr.: A1814-M-03-00-01-00.1

Datum	Änderung	Name	Index
24.10.2019		Garhardt	1

MONTAGEPLAN

ZWT
ZWT Wasser- und Abwassertechnik GmbH
Gottlieb-Klein-Str. 28
92646 Eggenstedt
Tel. (0921) 79229-0
Fax (0921) 79229-21
www.zwt.de
info@zwt.de